

## INFORME DE INGRESO DE PARAMETROS

Del 22/05/2017 Hora: 11:17

<b>Equipo:</b>	Caldera No.1	<b>Capacidad:</b>	195.00 klb/h
<b>Tipo Equipo:</b>	Caldera		
<b>Empresa:</b>	ORAZUL ENERGY	<b>Serie:</b>	
<b>Descripción:</b>	Caldera acuotubular		

### Observaciones:

No.	Parametro	Unidad	Valor Min.	Valor	Valor Max	
1	Conductividad	μ/cm2	0	16.37	50	
2	Conductividad Vapor Sobrecalentado	μ/cm2	0	4.70	20	
3	Flujo de Vapor por Dia	ton/dia	0	186.00	0	
4	Fosfato	ppm	1.5	3.70	7	
5	Makeup por Dia	ton/dia	0		0	
6	pH		8.8	9.35	9.7	
7	PH Vapor Sobre Calentado		9	8.80	9.6	▼
8	Porcentaje Makeup por Dia	%	0	0.00	3	
9	Presión de Operación	psi	0	1543.00	0	
10	Purga Continua	lb/h	0	0.00	0	
11	Relación Na:PO4		2.3	2.58	2.6	
12	Silice (ppb)	ppb	0	215.00	1000	
13	Silice Vapor sobre Calentado (ppb)	ppb	0	8.00	20	