

# REPORTE DE VALORES DE PARAMETROS

Del 01/01/2017 Al 31/03/2017

<b>Equipo:</b>	Caldera No.1	<b>Capacidad:</b>	195.00 klb/h
<b>Tipo Equipo:</b>	Caldera		
<b>Empresa:</b>	ORAZUL ENERGY	<b>Serie:</b>	
<b>Descripción:</b>	Caldera acuotubular		

**Observaciones:**

## PARAMETRO: pH

Valor Máximo: **9.7**

Porcentaje arriba del Máximo: **0.00 %**

Valor Mínimo: **8.8**

Porcentaje abajo del Mínimo: **0 %**

Porcentaje dentro del Rango: **100 %**

